

WPL 57

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH | VODA

Č. PRODUKTU: 228837

V nemovitostech s vysokými požadavky na výkon je tepelné čerpadlo vzduch-voda WPL 57 v řadě ohledů výrazným kladem. Přístroj s konstrukční výškou jeden krát 1,5 metru je totiž možné instalovat mimo budovu. Využitím kaskádového zapojení můžete již tak vysoký výkon zařízení ještě znásobit. Díky tomu nabízí i pro vícegenerační domy o nejrůznější velikosti řešení na míru. Efektivní technologie vytápění si tak zachovává své výhody nízkých nákladů na provedení instalace i při modernizaci velkých nemovitostí.



Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Vhodné pro kaskádová zapojení, pro vysoké požadavky na výkony do 168 kW

Výparník zvenčí chráněný před poškozením

Nízká konstrukční výška

Integrovaný měřič množství tepla a elektroměr

Možnost bivalentního provozu

Elektronický expanzní ventil

Teplota topné vody až +60 °C



Typ	WPL 47	WPL 57
Číslo obj.	228836	228837
Topný výkon při A2/W35 (EN 14511)	24,82 kW	29,81 kW
Topný výkon pro A-7/W35 (EN 14511)	21,68 kW	24,02 kW
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)	3,43	3,30
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)	3,05	2,84

Technická data

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35	A++	A+
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55	A+	A+
Třída energetické účinnosti soupravy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35	A++	A+
Třída energetické účinnosti soupravy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55	A+	A+
Hladina akustického tlaku (EN 12102)	67 dB(A)	69 dB(A)
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m ve volném prostoru	45 dB(A)	47 dB(A)
Jmenovité napětí kompresoru	400 V	400 V
Barva	bílá	bílá
Výška	1485 mm	1485 mm
Šířka	1860 mm	1860 mm
Hloubka	2040 mm	2040 mm
Hmotnost	540 kg	600 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.